ABC
Acqua Bene Comune
Napoli
abc Via Argine 929 Napoli
Laboratorio di Analisi

Rif. S.A.P. srl
Prot. N° 1636
del 11/11/2026

TESTING ACCREDIA 00425

Rapporto di Prova n°: 359/26 Del: 09/11/2026

Cliente:	SAP Procida	**Id.Registrazione**	197521
Via:	Via Libertà 12	**Protocollo:**	3838
Citta':	Procida	**Data accettazione :**	22/09/2026
Data ed ora di campionamento:		21/09/2026 11:18:03	
Luogo di campionamento:	Via Libertà	**Località:**	Procida (NA)
Motivo del campionamento:	Gruppo A D. Lgs.18/23 Procida	**Resp. campionamento:**	Tecnici ABC
Metodo campionamento(6):	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB08 Rev.13) del 23/01/2023		
Rif. Piano Campionamento(8):	**Programma triennale monitoraggio acque destinate al consumo umano triennio 2021-2024**		
Tipologia Campione	Acque destinate al consumo umano	**Condizioni meteo:**	/

Parametri determinati da ABC

Parametro	Valore di Parametro (3)	Risultato	UDM	Incertezza (2)	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
Temperatura*	/	18,3	°C	/	22/09/2026	21/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BAA 043
Disinfettante residuo (Cloro residuo libero) come (Cl2)*	/	0,11	mg/l	/	22/09/2026	21/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033
Colore*	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Accettabile	/	/	22/09/2026	22/09/2026	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15) rev.5
Odore*	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	accettabile	/	/	22/09/2026	22/09/2026	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15) rev.5
Sapore*	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Accettabile	/	/	22/09/2026	22/09/2026	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15) rev.5
Conduttività (Conducibilità elettrica)	2500	677	µS/cm 20°C	± 133	22/09/2026	22/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022

ABC
Acqua Bene Comune Napoli
abc Via Argine 929 Napoli
Laboratorio di Analisi

Rif. S.A.P. srl
Prot. N° 1636
del 11/11/2026

TESTING ACCREDIA 00425

Rapporto di Prova n°: 359/26 Del: 09/11/2026

Parametro	Valore di Parametro (3)	Risultato	UDM	Incertezza (2)	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	6.5 - 9,5	7,5	unità pH	± 0,1	22/09/2026	22/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023
Torbidità	Senza variazioni anomale	0,3	NTU	± 0,1	22/09/2026	22/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030
Ferro	200	< 5	µg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Manganese	50	< 1	µg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Ammonio	0,50	< 0,10	mg/l	n.a.	22/09/2026	23/09/2026	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Alluminio	200	< 5	µg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Batteri coliformi	0	0	u.f.c./100 ml	n.a.	22/09/2026	23/09/2026	UNI EN ISO 9308-1:2017
Escherichia Coli (E. Coli)	0	0	u.f.c./100 ml	n.a.	22/09/2026	23/09/2026	UNI EN ISO 9308-1:2017
Enterococchi intestinali	0	0	u.f.c./100 ml	n.a.	22/09/2026	24/09/2026	UNI EN ISO 7899-2:2003
Conteggio delle colonie a 22 °C	Senza variazioni anomale	0	u.f.c./1 ml	n.a.	22/09/2026	25/09/2026	UNI EN ISO 6222:2001

ABC
Acqua Bene Comune
Napoli

abc Via Argine 929 Napoli
Laboratorio di Analisi

Rif. S.A.P. srl
Prot. N° 1636
del 11/11/2026

TESTING ACCREDIA
00425

Rapporto di Prova n°: 359/26 Del: 09/11/2026

NOTE:

* *Prova non accreditata da ACCREDIA*
\# *Prova eseguita da laboratorio esterno n. accreditamento ...*
\## *Prova eseguita da laboratorio esterno n. accreditamento ...*
(1):. Informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio declina ogni responsabilità per eventuali influenze sui risultati di prova
(2): Incertezza estesa con livello di fiducia al 95% e fattore di copertura K=2. Per le prove microbiologiche è riportato l'intervallo di confidenza al 95%..
Per i parametri microbiologici: intervallo di confidenza al 95% di probabilità.
(3): Valore di Parametro ai sensi del D. Lgs. 18/2023 .
(4): La determinazione è effettuata mediante cromatografo ionico Thermo ICS-6000 con precolonna Thermo AG-27 e colonna Thermo AS-27, di dimensioni 5cm x 4mm e 25 x 4mm rispettivamente, con flusso di eluente pari ad 1 ml/min. La rivelazione è ottenuta mediante rilevatore conduttimetrico a soppressione termostatato a 35°C e la quantificazione dell'analita è effettuata tramite valutazione delle aree di picco ed i risultati ottenuti mediante una funzione lineare di taratura.
(5): Per il metodo APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003: il fattore di recupero riscontrato rientra nell'intervallo di accettabilità stabilito dal presente metodo di prova e lo stesso è stato utilizzato come fattore di correzione per l'espressione del risultato finale.
(6) Campionamento non accreditato da ACCREDIA.
(7): Per i metodi Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met.ISS CAA 036, pag 187 Met.ISS CAD 004 e Metodo UNI EN ISO 15680:2005, il fattore di recupero riscontrato rientra nell'intervallo di accettabilità stabilito dai presenti metodi di prova/Laboratorio ABC (rif. Istruzione operativa elaborata da ABC ILAB16 rev. corrente) e lo stesso viene utilizzato come fattore di correzione per l'espressione del risultato finale, secondo i criteri stabiliti dai predetti metodi di prova/Laboratorio ABC (rif. Istruzione operativa elaborata da ABC ILAB16 rev. corrente).

Idrocarburi policiclici aromatici (da calcolo), Tricloroetilene -Tetracloroetilene (da calcolo) e Trialometani totali (da calcolo).
L'approccio adottato per il calcolo è l' UPPER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono i risultati, per le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione, e i limiti di quantificazione, per le prove la cui determinazione ha fornito un risultato inferiore al limite di quantificazione stesso.

Antiparassitari totali (da calcolo)
L'approccio adottato per il calcolo è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

.N.a.= non applicabile; /= non determinato

Data la deperibilità della matrice analizzata, il Laboratorio ABC ha stabilito di eliminare il campione al completamento delle analisi.

Ai fini della valutazione della conformità dei risultati rilevati rispetto ai limiti del D.Lgs 18/23 non si tiene conto dell'incertezza associata alla misura, in base a quanto stabilito dal DLgs 18/2023 stesso.

Dichiarazione di conformità: Il campione risulta CONFORME ai sensi del D.Lgs. 18/23, per i parametri determinati

Responsabile Controllo Acque
Dott.ssa E. Bottillo

Il presente Rapporto di Prova riguarda ***esclusivamente*** *il suddetto campione: pertanto, i risultati delle prove non sono estensibili ad altri campioni simili a quello provato.*
E' fatto divieto di riprodurre parzialmente il presente documento, senza autorizzazione scritta del Laboratorio ABC

FINE RAPPORTO DI PROVA

ABC
Acqua Bene Comune Napoli
abc Via Argine 929 Napoli
Laboratorio di Analisi

RIC. S.A.P. srl
Prot. N° 1636
del 11/11/2026

TESTING ACCREDIA 00425

Rapporto di Prova n°: 360/26 Del: 09/11/2026

Cliente:	SAP Procida	**Id.Registrazione**	197523
Via:	Via Libertà 12	**Protocollo:**	3840
Citta':	Procida	**Data accettazione :**	22/09/2026
Data ed ora di campionamento:		21/09/2026 12:44:03	
Luogo di campionamento:	Via Cristoforo Colombo	**Località:**	Procida (NA)
Motivo del campionamento:	Gruppo A D. Lgs.18/23 Procida	**Resp. campionamento:**	Tecnici ABC
Metodo campionamento(6):	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB08 Rev.13) del 23/01/2023		
Rif. Piano Campionamento(8):	**Programma triennale monitoraggio acque destinate al consumo umano triennio 2021-2024**		
Tipologia Campione	Acque destinate al consumo umano	**Condizioni meteo:**	/

Parametri determinati da ABC

Parametro	Valore di Parametro (3)	Risultato	UDM	Incertezza (2)	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
Temperatura*	/	15,8	°C	/	22/09/2026	21/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BAA 043
Disinfettante residuo (Cloro residuo libero) come (Cl2)*	/	0,20	mg/l	/	22/09/2026	21/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033
Colore*	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Accettabile	/	/	22/09/2026	22/09/2026	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15) rev.5
Odore*	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	accettabile	/	/	22/09/2026	22/09/2026	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15) rev.5
Sapore*	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Accettabile	/	/	22/09/2026	22/09/2026	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15) rev.5
Conduttività (Conducibilità elettrica)	2500	703	µS/cm 20°C	± 138	22/09/2026	22/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022

ABC
Acqua Bene Comune
Napoli
abc Via Argine 929 Napoli
Laboratorio di Analisi

RIF. S.A.P. srl
Prot. N° 1636
del 11/11/2026

TESTING ACCREDIA
00425

Rapporto di Prova n°: 360/26 Del: 09/11/2026

Parametro	Valore di Parametro (3)	Risultato	UDM	Incertezza (2)	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	6.5 - 9,5	7,5	unità pH	± 0,1	22/09/2026	22/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023
Torbidità	Senza variazioni anomale	0,5	NTU	± 0,2	22/09/2026	22/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030
Ferro	200	< 5	µg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Manganese	50	< 1	µg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Ammonio	0,50	< 0,10	mg/l	n.a.	22/09/2026	23/09/2026	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Alluminio	200	< 5	µg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Batteri coliformi	0	0	u.f.c./100 ml	n.a.	22/09/2026	23/09/2026	UNI EN ISO 9308-1:2017
Escherichia Coli (E. Coli)	0	0	u.f.c./100 ml	n.a.	22/09/2026	23/09/2026	UNI EN ISO 9308-1:2017
Enterococchi intestinali	0	0	u.f.c./100 ml	n.a.	22/09/2026	24/09/2026	UNI EN ISO 7899-2:2003
Conteggio delle colonie a 22 °C	Senza variazioni anomale	0	u.f.c./1 ml	n.a.	22/09/2026	25/09/2026	UNI EN ISO 6222:2001

ABC
Acqua Bene Comune Napoli
abc Via Argine 929 Napoli
Laboratorio di Analisi

Rif. S.A.P. srl
Prot. N° 1636
del 11/11/2026

TESTING ACCREDIA
00425

Rapporto di Prova n°: 360/26 Del: 09/11/2026

NOTE:

* *Prova non accreditata da ACCREDIA*
\# *Prova eseguita da laboratorio esterno n. accreditamento ...*
\## *Prova eseguita da laboratorio esterno n. accreditamento ...*
(1):. Informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio declina ogni responsabilità per eventuali influenze sui risultati di prova
(2): Incertezza estesa con livello di fiducia al 95% e fattore di copertura K=2. Per le prove microbiologiche è riportato l'intervallo di confidenza al 95%..
Per i parametri microbiologici: intervallo di confidenza al 95% di probabilità.
(3): Valore di Parametro ai sensi del D. Lgs. 18/2023 .
(4): La determinazione è effettuata mediante cromatografo ionico Thermo ICS-6000 con precolonna Thermo AG-27 e colonna Thermo AS-27, di dimensioni 5cm x 4mm e 25 x 4mm rispettivamente, con flusso di eluente pari ad 1 ml/min. La rivelazione è ottenuta mediante rilevatore conduttimetrico a soppressione termostatato a 35°C e la quantificazione dell'analita è effettuata tramite valutazione delle aree di picco ed i risultati ottenuti mediante una funzione lineare di taratura.
(5): Per il metodo APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003: il fattore di recupero riscontrato rientra nell'intervallo di accettabilità stabilito dal presente metodo di prova e lo stesso è stato utilizzato come fattore di correzione per l'espressione del risultato finale.
(6) Campionamento non accreditato da ACCREDIA.
(7): Per i metodi Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met.ISS CAA 036, pag 187 Met.ISS CAD 004 e Metodo UNI EN ISO 15680:2005, il fattore di recupero riscontrato rientra nell'intervallo di accettabilità stabilito dai presenti metodi di prova/Laboratorio ABC (rif. Istruzione operativa elaborata da ABC ILAB16 rev. corrente) e lo stesso viene utilizzato come fattore di correzione per l'espressione del risultato finale, secondo i criteri stabiliti dai predetti metodi di prova/Laboratorio ABC (rif. Istruzione operativa elaborata da ABC ILAB16 rev. corrente).

Idrocarburi policiclici aromatici (da calcolo), Tricloroetilene -Tetracloroetilene (da calcolo) e Trialometani totali (da calcolo).
L'approccio adottato per il calcolo è l' UPPER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono i risultati, per le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione, e i limiti di quantificazione, per le prove la cui determinazione ha fornito un risultato inferiore al limite di quantificazione stesso.

Antiparassitari totali (da calcolo)
L'approccio adottato per il calcolo è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

.N.a.= non applicabile; /= non determinato

Data la deperibilità della matrice analizzata, il Laboratorio ABC ha stabilito di eliminare il campione al completamento delle analisi.

Ai fini della valutazione della conformità dei risultati rilevati rispetto ai limiti del D.Lgs 18/23 non si tiene conto dell'incertezza associata alla misura, in base a quanto stabilito dal DLgs 18/2023 stesso.

Dichiarazione di conformità: Il campione risulta CONFORME ai sensi del D.Lgs. 18/23, per i parametri determinati

Responsabile Controllo Acque
Dott.ssa E. Bottillo

Il presente Rapporto di Prova riguarda ***esclusivamente*** *il suddetto campione: pertanto, i risultati delle prove non sono estensibili ad altri campioni simili a quello provato.*
E' fatto divieto di riprodurre parzialmente il presente documento, senza autorizzazione scritta del Laboratorio ABC

FINE RAPPORTO DI PROVA

ABC
Acqua Bene Comune Napoli
abc Via Argine 929 Napoli
Laboratorio di Analisi

Rif. S.A.P. srl
Prot. N° 1636
del 11/11/2026

TESTING ACCREDIA 00425

Rapporto di Prova n°: 360/26 Del: 09/11/2026

Cliente:	SAP Procida	**Id.Registrazione**	197522
Via:	Via Libertà 12	**Protocollo:**	3839
Citta':	Procida	**Data accettazione :**	22/09/2026
Data ed ora di campionamento:		21/09/2026 12:20:03	
Luogo di campionamento:	Via Paradiso	**Località:**	Procida (NA)
Motivo del campionamento:	Gruppo A D. Lgs.18/23 Procida	**Resp. campionamento:**	Tecnici ABC
Metodo campionamento(6):	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB08 Rev.13) del 23/01/2023		
Rif. Piano Campionamento(8):	**Programma triennale monitoraggio acque destinate al consumo umano triennio 2021-2024**		
Tipologia Campione	Acque destinate al consumo umano	**Condizioni meteo:**	/

Parametri determinati da ABC

Parametro	Valore di Parametro (3)	Risultato	UDM	Incertezza (2)	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
Temperatura*	/	15,3	°C	/	22/09/2026	21/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BAA 043
Disinfettante residuo (Cloro residuo libero) come (Cl2)*	/	0,12	mg/l	/	22/09/2026	21/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033
Colore*	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Accettabile	/	/	22/09/2026	22/09/2026	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15) rev.5
Odore*	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	accettabile	/	/	22/09/2026	22/09/2026	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15) rev.5
Sapore*	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Accettabile	/	/	22/09/2026	22/09/2026	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15) rev.5
Conduttività (Conducibilità elettrica)	2500	704	µS/cm 20°C	± 138	22/09/2026	22/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022

ABC
Acqua Bene Comune
Napoli
abc Via Argine 929 Napoli
Laboratorio di Analisi

RIF. S.A.P. srl
Prot. N° 1636
del 11/11/2026

TESTING ACCREDIA
00425

Rapporto di Prova n°: 360/26 Del: 09/11/2026

Parametro	Valore di Parametro (3)	Risultato	UDM	Incertezza (2)	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	6.5 - 9,5	7,5	unità pH	± 0,1	22/09/2026	22/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023
Torbidità	Senza variazioni anomale	0,3	NTU	± 0,1	22/09/2026	22/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030
Ferro	200	9	µg/l	± 3	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Manganese	50	< 1	µg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Ammonio	0,50	< 0,10	mg/l	n.a.	22/09/2026	23/09/2026	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Alluminio	200	< 5	µg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Batteri coliformi	0	0	u.f.c./100 ml	n.a.	22/09/2026	23/09/2026	UNI EN ISO 9308-1:2017
Escherichia Coli (E. Coli)	0	0	u.f.c./100 ml	n.a.	22/09/2026	23/09/2026	UNI EN ISO 9308-1:2017
Enterococchi intestinali	0	0	u.f.c./100 ml	n.a.	22/09/2026	24/09/2026	UNI EN ISO 7899-2:2003
Conteggio delle colonie a 22 °C	Senza variazioni anomale	0	u.f.c./1 ml	n.a.	22/09/2026	25/09/2026	UNI EN ISO 6222:2001

ABC
Acqua Bene Comune
Napoli

abc Via Argine 929 Napoli
Laboratorio di Analisi

RIF. S.A.P. srl
Prot. N° 1636
del 11/11/2026

TESTING ACCREDIA
00425

Rapporto di Prova n°: 360/26 Del: 09/11/2026

NOTE:

* *Prova non accreditata da ACCREDIA*
\# *Prova eseguita da laboratorio esterno n. accreditamento ...*
\## *Prova eseguita da laboratorio esterno n. accreditamento ...*
(1):. Informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio declina ogni responsabilità per eventuali influenze sui risultati di prova
(2): Incertezza estesa con livello di fiducia al 95% e fattore di copertura K=2. Per le prove microbiologiche è riportato l'intervallo di confidenza al 95%..
Per i parametri microbiologici: intervallo di confidenza al 95% di probabilità.
(3): Valore di Parametro ai sensi del D. Lgs. 18/2023 .
(4): La determinazione è effettuata mediante cromatografo ionico Thermo ICS-6000 con precolonna Thermo AG-27 e colonna Thermo AS-27, di dimensioni 5cm x 4mm e 25 x 4mm rispettivamente, con flusso di eluente pari ad 1 ml/min. La rivelazione è ottenuta mediante rilevatore conduttimetrico a soppressione termostatato a 35°C e la quantificazione dell'analita è effettuata tramite valutazione delle aree di picco ed i risultati ottenuti mediante una funzione lineare di taratura.
(5): Per il metodo APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003: il fattore di recupero riscontrato rientra nell'intervallo di accettabilità stabilito dal presente metodo di prova e lo stesso è stato utilizzato come fattore di correzione per l'espressione del risultato finale.
(6) Campionamento non accreditato da ACCREDIA.
(7): Per i metodi Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met.ISS CAA 036, pag 187 Met.ISS CAD 004 e Metodo UNI EN ISO 15680:2005, il fattore di recupero riscontrato rientra nell'intervallo di accettabilità stabilito dai presenti metodi di prova/Laboratorio ABC (rif. Istruzione operativa elaborata da ABC ILAB16 rev. corrente) e lo stesso viene utilizzato come fattore di correzione per l'espressione del risultato finale, secondo i criteri stabiliti dai predetti metodi di prova/Laboratorio ABC (rif. Istruzione operativa elaborata da ABC ILAB16 rev. corrente).

Idrocarburi policiclici aromatici (da calcolo), Tricloroetilene -Tetracloroetilene (da calcolo) e Trialometani totali (da calcolo).
L'approccio adottato per il calcolo è l' UPPER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono i risultati, per le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione, e i limiti di quantificazione, per le prove la cui determinazione ha fornito un risultato inferiore al limite di quantificazione stesso.

Antiparassitari totali (da calcolo)
L'approccio adottato per il calcolo è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

.N.a.= non applicabile; /= non determinato

Data la deperibilità della matrice analizzata, il Laboratorio ABC ha stabilito di eliminare il campione al completamento delle analisi.

Ai fini della valutazione della conformità dei risultati rilevati rispetto ai limiti del D.Lgs 18/23 non si tiene conto dell'incertezza associata alla misura, in base a quanto stabilito dal DLgs 18/2023 stesso.

Dichiarazione di conformità: Il campione risulta CONFORME ai sensi del D.Lgs. 18/23, per i parametri determinati

Responsabile Controllo Acque
Dott.ssa E. Bottillo

Il presente Rapporto di Prova riguarda ***esclusivamente*** *il suddetto campione: pertanto, i risultati delle prove non sono estensibili ad altri campioni simili a quello provato.*
E' fatto divieto di riprodurre parzialmente il presente documento, senza autorizzazione scritta del Laboratorio ABC

FINE RAPPORTO DI PROVA

ABC
Acqua Bene Comune Napoli

abc Via Argine 929 Napoli
Laboratorio di Analisi

Ref. S.A.P. srl
Prot. N° 1636
del 11/11/2026

TESTING ACCREDIA
00425

Rapporto di Prova n°: 361/26 Del: 09/11/2026

Cliente:	SAP Procida	**Id.Registrazione**	197523
Via:	Via Libertà 12	**Protocollo:**	3840
Citta':	Procida	**Data accettazione :**	22/09/2026
Data ed ora di campionamento:		21/09/2026 12:44:03	
Luogo di campionamento:	Via Cristoforo Colombo	**Località:**	Procida (NA)
Motivo del campionamento:	Gruppo A D. Lgs.18/23 Procida	**Resp. campionamento:**	Tecnici ABC
Metodo campionamento(6):	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB08 Rev.13) del 23/01/2023		
Rif. Piano Campionamento(8):	**Programma triennale monitoraggio acque destinate al consumo umano triennio 2021-2024**		
Tipologia Campione	Acque destinate al consumo umano	**Condizioni meteo:**	/

Parametri determinati da ABC

Parametro	Valore di Parametro (3)	Risultato	UDM	Incertezza (2)	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
Temperatura*	/	15,8	°C	/	22/09/2026	21/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BAA 043
Disinfettante residuo (Cloro residuo libero) come (Cl2)*	/	0,20	mg/l	/	22/09/2026	21/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033
Colore*	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Accettabile	/	/	22/09/2026	22/09/2026	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15) rev.5
Odore*	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	accettabile	/	/	22/09/2026	22/09/2026	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15) rev.5
Sapore*	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Accettabile	/	/	22/09/2026	22/09/2026	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15) rev.5
Conduttività (Conducibilità elettrica)	2500	703	µS/cm 20°C	± 138	22/09/2026	22/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022

ABC
Acqua Bene Comune Napoli
abc Via Argine 929 Napoli
Laboratorio di Analisi

Rif. S.A.P. srl
Prot. N° 1636
del 11/11/2026

TESTING ACCREDIA
00425

Rapporto di Prova n°: 361/26 Del: 09/11/2026

Parametro	Valore di Parametro (3)	Risultato	UDM	Incertezza (2)	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	6.5 - 9,5	7,5	unità pH	± 0,1	22/09/2026	22/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023
Torbidità	Senza variazioni anomale	0,5	NTU	± 0,2	22/09/2026	22/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030
Ferro	200	< 5	µg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Manganese	50	< 1	µg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Ammonio	0,50	< 0,10	mg/l	n.a.	22/09/2026	23/09/2026	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Alluminio	200	< 5	µg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Batteri coliformi	0	0	u.f.c./100 ml	n.a.	22/09/2026	23/09/2026	UNI EN ISO 9308-1:2017
Escherichia Coli (E. Coli)	0	0	u.f.c./100 ml	n.a.	22/09/2026	23/09/2026	UNI EN ISO 9308-1:2017
Enterococchi intestinali	0	0	u.f.c./100 ml	n.a.	22/09/2026	24/09/2026	UNI EN ISO 7899-2:2003
Conteggio delle colonie a 22 °C	Senza variazioni anomale	0	u.f.c./1 ml	n.a.	22/09/2026	25/09/2026	UNI EN ISO 6222:2001

ABC
Acqua Bene Comune Napoli
abc Via Argine 929 Napoli
Laboratorio di Analisi

RC. S.A.P. srl
Prot. N° 1636
del 11/11/2026

TESTING ACCREDIA
00425

Rapporto di Prova n°: 361/26 Del: 09/11/2026

NOTE:

* *Prova non accreditata da ACCREDIA*
\# *Prova eseguita da laboratorio esterno n. accreditamento ...*
\## *Prova eseguita da laboratorio esterno n. accreditamento ...*
(1):. Informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio declina ogni responsabilità per eventuali influenze sui risultati di prova
(2): Incertezza estesa con livello di fiducia al 95% e fattore di copertura K=2. Per le prove microbiologiche è riportato l'intervallo di confidenza al 95%..
Per i parametri microbiologici: intervallo di confidenza al 95% di probabilità.
(3): Valore di Parametro ai sensi del D. Lgs. 18/2023 .
(4): La determinazione è effettuata mediante cromatografo ionico Thermo ICS-6000 con precolonna Thermo AG-27 e colonna Thermo AS-27, di dimensioni 5cm x 4mm e 25 x 4mm rispettivamente, con flusso di eluente pari ad 1 ml/min. La rivelazione è ottenuta mediante rilevatore conduttimetrico a soppressione termostatato a 35°C e la quantificazione dell'analita è effettuata tramite valutazione delle aree di picco ed i risultati ottenuti mediante una funzione lineare di taratura.
(5): Per il metodo APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003: il fattore di recupero riscontrato rientra nell'intervallo di accettabilità stabilito dal presente metodo di prova e lo stesso è stato utilizzato come fattore di correzione per l'espressione del risultato finale.
(6) Campionamento non accreditato da ACCREDIA.
(7): Per i metodi Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met.ISS CAA 036, pag 187 Met.ISS CAD 004 e Metodo UNI EN ISO 15680:2005, il fattore di recupero riscontrato rientra nell'intervallo di accettabilità stabilito dai presenti metodi di prova/Laboratorio ABC (rif. Istruzione operativa elaborata da ABC ILAB16 rev. corrente) e lo stesso viene utilizzato come fattore di correzione per l'espressione del risultato finale, secondo i criteri stabiliti dai predetti metodi di prova/Laboratorio ABC (rif. Istruzione operativa elaborata da ABC ILAB16 rev. corrente).

Idrocarburi policiclici aromatici (da calcolo), Tricloroetilene -Tetracloroetilene (da calcolo) e Trialometani totali (da calcolo).
L'approccio adottato per il calcolo è l' UPPER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono i risultati, per le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione, e i limiti di quantificazione, per le prove la cui determinazione ha fornito un risultato inferiore al limite di quantificazione stesso.

Antiparassitari totali (da calcolo)
L'approccio adottato per il calcolo è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

.N.a.= non applicabile; /= non determinato

Data la deperibilità della matrice analizzata, il Laboratorio ABC ha stabilito di eliminare il campione al completamento delle analisi.

Ai fini della valutazione della conformità dei risultati rilevati rispetto ai limiti del D.Lgs 18/23 non si tiene conto dell'incertezza associata alla misura, in base a quanto stabilito dal DLgs 18/2023 stesso.

Dichiarazione di conformità: Il campione risulta CONFORME ai sensi del D.Lgs. 18/23, per i parametri determinati

Responsabile Controllo Acque
Dott.ssa E. Bottillo

Il presente Rapporto di Prova riguarda ***esclusivamente*** *il suddetto campione: pertanto, i risultati delle prove non sono estensibili ad altri campioni simili a quello provato.*
E' fatto divieto di riprodurre parzialmente il presente documento, senza autorizzazione scritta del Laboratorio ABC

FINE RAPPORTO DI PROVA

ABC
Acqua Bene Comune Napoli
abc Via Argine 929 Napoli
Laboratorio di Analisi

Elf. S.A.P. srl
Prot. N° 1636
del 11/11/2026

TESTING ACCREDIA 00425

Rapporto di Prova n°: 362/26 Del: 09/11/2026

Cliente:	SAP Procida	**Id.Registrazione**	197524
Via:	Via Libertà 12	**Protocollo:**	3841
Citta':	Procida	**Data accettazione :**	22/09/2026
Data ed ora di campionamento:		21/09/2026 11:53:03	
Luogo di campionamento:	Via S. Rocco	**Località:**	Procida (NA)
Motivo del campionamento:	Gruppo B D.Lgs. 18/23 Procida	**Resp. campionamento:**	Tecnici ABC
Metodo campionamento(6):	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB08 Rev.13) del 23/01/2023		
Rif. Piano Campionamento(8):	**Programma triennale monitoraggio acque destinate al consumo umano triennio 2021-2024**		
Tipologia Campione	Acque destinate al consumo umano	**Condizioni meteo:**	/

Parametri determinati da ABC

Parametro	Valore di Parametro (3)	Risultato	UDM	Incertezza (2)	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
Temperatura*	/	11,2	°C	/	21/09/2026	21/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BAA 043
Disinfettante residuo (Cloro residuo libero) come (Cl2)*	/	0,10	mg/l	/	21/09/2026	21/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033
Colore*	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Accettabile	/	/	22/09/2026	22/09/2026	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15) rev.5
Odore*	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	accettabile	/	/	22/09/2026	22/09/2026	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15) rev.5
Sapore*	Accettabile per il consumatore e senza variazioni anomale	Accettabile	/	/	22/09/2026	22/09/2026	Istruzione operativa elaborata da ABC (ILAB15) rev.5
Conduttività (Conducibilità elettrica)	2500	705	µS/cm 20°C	± 139	22/09/2026	22/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022

ABC
Acqua Bene Comune Napoli
abc Via Argine 929 Napoli
Laboratorio di Analisi

Rif. S.A.P. srl
Prot. N° 1636
del 11/11/26

TESTING ACCREDIA 00425

Rapporto di Prova n°: 362/26 Del: 09/11/2026

Parametro	Valore di Parametro (3)	Risultato	UDM	Incertezza (2)	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
pH (Concentrazione ioni idrogeno)	6.5 - 9,5	7,5	unità pH	± 0,1	22/09/2026	22/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023
Sodio	200	9	mg/l	± 2	22/09/2026	23/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038
Calcio	/	123,2	mg/l	± 29,0	22/09/2026	23/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038
Magnesio	/	28,0	mg/l	± 6,6	22/09/2026	23/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038
Durezza (da calcolo)	/	42	°F	± 22	22/09/2026	23/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038
Torbidità	Senza variazioni anomale	0,3	NTU	± 0,1	22/09/2026	22/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030
Ferro	200	< 5	µg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Manganese	50	< 1	µg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Fluoruro	1,5	0,2	mg/l	± 0,1	22/09/2026	23/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
Cloruro	250	13	mg/l	± 2	22/09/2026	23/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
Nitrito come (NO2)	0,50	< 0,13	mg/l	n.a.	22/09/2026	23/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
Nitrato come (NO3)	50	5	mg/l	± 1	22/09/2026	23/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
Solfato	250	11	mg/l	± 2	22/09/2026	23/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
Ammonio	0,50	< 0,10	mg/l	n.a.	22/09/2026	23/09/2026	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Bromato	10	< 2	µg/l	n.a.	22/09/2026	23/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 126 Met ISS A 006B
Alluminio	200	< 5	µg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023

ABC
Acqua Bene Comune Napoli
abc Via Argine 929 Napoli
Laboratorio di Analisi

Rif. S.A.P. srl
Prot. N° 1636
del 11/11/2026

TESTING ACCREDIA
00425

Rapporto di Prova n°: 362/26 Del: 09/11/2026

Parametro	Valore di Parametro (3)	Risultato	UDM	Incertezza (2)	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
Antimonio	10	< 1	µg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Arsenico	10	2	µg/l	± 1	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Boro	1,5	0,1	mg/l	± 0,1	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Cadmio	5,0	< 0,5	µg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Cromo	25	< 1	µg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Nichel	20	< 1	µg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Piombo	10,0	< 1,0	µg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Rame	2,0	< 0,1	mg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Selenio	20	< 1	µg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Vanadio	140	3	µg/l	± 1	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Uranio	30	1	µg/l	± 1	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Benzene	1,0	< 0,2	µg/l	n.a.	24/09/2026	24/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 187 Met ISS CAD 004 (7)
Tricloroetilene	/	< 0,5	µg/l	n.a.	24/09/2026	24/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036 (7)
Tetracloroetilene	/	< 0,5	µg/l	n.a.	24/09/2026	24/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036 (7)
Tricloroetilene - Tetracloroetilene (da calcolo) (7)	10	<1	µg/l	n.a.	24/09/2026	24/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036 (7)
1.2 dicloroetano	3,0	< 0,2	µg/l	n.a.	24/09/2026	24/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036 (7)

ABC
Acqua Bene Comune Napoli
abc Via Argine 929 Napoli
Laboratorio di Analisi

Rif. S.A.P. srl
Prot. N° 1636
del 11/11/2026

TESTING ACCREDIA
00425

Rapporto di Prova n°: 362/26 Del: 09/11/2026

Parametro	Valore di Parametro (3)	Risultato	UDM	Incertezza (2)	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
Bromoformio	/	2,5	µg/l	± 1,0	24/09/2026	24/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036 (7)
Cloroformio (Triclorometano)	/	< 0,5	µg/l	n.a.	24/09/2026	24/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036 (7)
Clorodibromometano	/	0,6	µg/l	± 0,3	24/09/2026	24/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036 (7)
Bromodiclorometano	/	< 0,5	µg/l	n.a.	24/09/2026	24/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036 (7)
Trialometani Totali (da calcolo)	30	4	µg/l	± 3	24/09/2026	24/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036 (7)
Clorito come (ClO2)	0,25	0,08	mg/l	± 0,03	22/09/2026	23/09/2026	UNI EN ISO 10304-4:2022 (4)
Clorato	0,25	0,14	mg/l	± 0,06	22/09/2026	23/09/2026	UNI EN ISO 10304-4:2022 (4)
Residuo secco a 180 °C*	/	493	mg/l	± 13	22/09/2026	22/09/2026	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032
Mercurio	1,0	< 0,1	µg/l	n.a.	22/09/2026	22/09/2026	UNI EN ISO 17294-2:2023
Idrocarburi policiclici aromatici (da calcolo)	0,10	<0.02	µg/l	n.a.	22/09/2026	19/10/2026	APAT IRSA CNR 5080 Manuale 29 2003 (HPLC) (5)
Benzo(a)pirene	0,010	<0.003	µg/l	n.a.	22/09/2026	19/10/2026	APAT IRSA CNR 5080 Manuale 29 2003 (HPLC) (5)
Benzo(B)Fluoranteene	/	<0.005	µg/l	n.a.	22/09/2026	19/10/2026	APAT IRSA CNR 5080 Manuale 29 2003 (HPLC) (5)
Benzo(ghi)perilene	/	<0,005	µg/l	n.a.	22/09/2026	19/10/2026	APAT IRSA CNR 5080 Manuale 29 2003 (HPLC) (5)
Benzo(K)fluoranteene	/	<0.005	µg/l	n.a.	22/09/2026	19/10/2026	APAT IRSA CNR 5080 Manuale 29 2003 (HPLC) (5)
Indeno(1,2,3-c,d) Pirene	/	<0,005	µg/l	n.a.	22/09/2026	19/10/2026	APAT IRSA CNR 5080 Manuale 29 2003 (HPLC) (5)
Cloruro di vinile	0,50	< 0,15	µg/l	n.a.	24/09/2026	24/09/2026	UNI EN ISO 15680:2005 (7)

ABC
Acqua Bene Comune Napoli
abc Via Argine 929 Napoli
Laboratorio di Analisi

Rif. S.A.P. srl
Prot. N° 1636
del 11/11/2026

TESTING ACCREDIA
00425

Rapporto di Prova n°: 362/26 Del: 09/11/2026

Parametro	Valore di Parametro (3)	Risultato	UDM	Incertezza (2)	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
Batteri coliformi	0	0	u.f.c./100 ml	n.a.	22/09/2026	23/09/2026	UNI EN ISO 9308-1:2017
Escherichia Coli (E. Coli)	0	0	u.f.c./100 ml	n.a.	22/09/2026	23/09/2026	UNI EN ISO 9308-1:2017
Enterococchi intestinali	0	0	u.f.c./100 ml	n.a.	22/09/2026	24/09/2026	UNI EN ISO 7899-2:2003
Clostridium Perfringens spore comprese	0	0	u.f.c./100 ml	n.a.	22/09/2026	23/09/2026	UNI EN ISO 14189:2016
Conteggio delle colonie a 22 °C	Senza variazioni anomale	0	u.f.c./1 ml	n.a.	22/09/2026	25/09/2026	UNI EN ISO 6222:2001

Rapporto di Prova n°: 362/26 **Del: 09/11/2026**

Parametri non determinati da ABC

Parametro	Valore di Parametro (3)	Risultato	UDM	Incertezza (2)	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
Carbonio Organico Totale (TOC) #	/	<1	mg/l	n.a.	23/09/2026	28/09/2026	UNI EN 1484:1999
Cianuro #	50	<1	µg/l	n.a.	23/09/2026	06/10/2026	UNI EN ISO 14403-2: 2013
Acido 1H,1H,2H,2HPerfluoroottanosolfonico (6:2 FTS) #	/	<0.002	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
Acido 4-8-Diossa-3H-Perfluorononanoico (ADONA) #	/	<0.002	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
Cloro-Perfluoropolietere Carbossilato, MFS-M3 (ADV-M3) #	/	<0.003	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
Cloro-Perfluoropolietere Carbossilato MFS-M4 (ADV-M4) #	/	<0.002	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
Cloro-Perfluoropolietere Carbossilato, MFS-N2 (ADV-N2) #	/	<0.007	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
Cloro-Perfluoropolietere Carbossilato, MFS-N3 (ADV-N3) #	/	<0.003	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
Cloro-Perfluoropolietere Carbossilato, MFS-N4 (ADV-N4) #	/	<0.002	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
Cloro-Perfluoropolietere Carbossilato, MFS-N5 (ADV-N5) #	/	<0.003	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00

ABC
Acqua Bene Comune Napoli
abc Via Argine 929 Napoli
Laboratorio di Analisi

Rif. S.A.P. srl
Prot. N° 1636
del 11/11/2026

TESTING ACCREDIA 00425

Rapporto di Prova n°: 362/26 Del: 09/11/2026

Parametro	Valore di Parametro (3)	Risultato	UDM	Incertezza (2)	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
Acido Difluoro-(2,2,4,5-Tetrafluoro-5-(Trifluorometossi)-1,3-Diossolan-4-4IL)Ossi-acetico #	/	<0.003	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
Acido Dimerico Esafluoropropil ossido (HFPO) (Gen x) #	/	<0.004	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
PFBA (Perfluorobutanoic Acid) #	/	<0.001	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
PFBS (PerfluoroButansulfonic Acid) #	/	<0.001	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
PFDA (PerfluoroDecanoic Acid) #	/	<0.002	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid) #	/	<0.002	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
PFDoS (Perfluorododecansulfonic Acid) #	/	<0.002	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
PFDS (Perfluorodecansulfonic Acid) #	/	<0.002	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid) #	/	<0.002	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
PFHpS (PerfluoroHeptansulfonic Acid) #	/	<0.001	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid) #	/	<0.002	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
PFHxS (PerfluoroHexansulfonic Acid) #	/	<0.003	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid) #	/	<0.002	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
PFNS (Perfluorononansulfonic Acid) #	/	<0.001	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00

ABC
Acqua Bene Comune Napoli
abc Via Argine 929 Napoli
Laboratorio di Analisi

Elf- S.A.P. srl
Prot. N° 1636
del 11/11/2026

TESTING ACCREDIA
00425

Rapporto di Prova n°: 362/26 Del: 09/11/2026

Parametro	Valore di Parametro (3)	Risultato	UDM	Incertezza (2)	Data inizio analisi	Data fine analisi	Metodo
PFOA (PerfluoroOctanonic Acid) #	/	<0.002	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
PFOS (PerfluoroOctansulfonic Acid) #	/	<0.001	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
PFPeA (Perfluoropentanoic Acid) #	/	<0.002	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
PFPeS (Perfluoropentansulfonic Acid) #	/	<0.0009	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
PFTrDA (Perfluorotridecanoic Acid) #	/	<0.002	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
PFPrDS (Perfluorotridecansulfonic Acid) #	/	<0.002	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
PFUnDA (PerfluoroUndecanoic Acid) #	/	<0.002	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
PFUndS (Perfluoroundecansulfonic Acid) #	/	<0.002	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
Somma PFAS #	0,10	<0.01	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
Somma 4 PFAS #	0,020	<0.003	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
Acido Trifluoroacetico (TFA) #*	10	<1	µg/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	MI04:2023 Rev.00
17-beta-estradiolo #*	1	<1	ng/l	n.a.	23/09/2026	02/10/2026	Rapporti ISTISAN 2011/18 pag 65
Bisfenolo A #	2,5	<0.1	µg/l	n.a.	23/09/2026	01/10/2026	MI06:2023 rev.1
Microcistina-LR #	1,0	<0.01	µg/l	n.a.	23/09/2026	25/09/2026	Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 172 Met ISS CBA053
4-Nonilfenolo #	0	<0.005	µg/l	n.a.	23/09/2026	24/09/2026	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
Acidi aloacetici (HAAs) #	60	<5	µg/l	n.a.	23/09/2026	28/09/2026	MI05:2024 rev.1

ABC
Acqua Bene Comune Napoli
abc Via Argine 929 Napoli
Laboratorio di Analisi

Alf. S.A.P. srl
Prot. N° 1636
del 11/11/26

TESTING ACCREDIA
00425

Rapporto di Prova n°: 362/26 Del: 09/11/2026

NOTE:

* *Prova non accreditata da ACCREDIA*
\# *Prova eseguita da laboratorio esterno n. accreditamento ...*
\## *Prova eseguita da laboratorio esterno n. accreditamento ...*
(1):. Informazioni fornite dal Cliente, per le quali il laboratorio declina ogni responsabilità per eventuali influenze sui risultati di prova
(2): Incertezza estesa con livello di fiducia al 95% e fattore di copertura K=2. Per le prove microbiologiche è riportato l'intervallo di confidenza al 95%..
Per i parametri microbiologici: intervallo di confidenza al 95% di probabilità.
(3): Valore di Parametro ai sensi del D. Lgs. 18/2023 .
(4): La determinazione è effettuata mediante cromatografo ionico Thermo ICS-6000 con precolonna Thermo AG-27 e colonna Thermo AS-27, di dimensioni 5cm x 4mm e 25 x 4mm rispettivamente, con flusso di eluente pari ad 1 ml/min. La rivelazione è ottenuta mediante rilevatore conduttimetrico a soppressione termostatato a 35°C e la quantificazione dell'analita è effettuata tramite valutazione delle aree di picco ed i risultati ottenuti mediante una funzione lineare di taratura.
(5): Per il metodo APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003: il fattore di recupero riscontrato rientra nell'intervallo di accettabilità stabilito dal presente metodo di prova e lo stesso è stato utilizzato come fattore di correzione per l'espressione del risultato finale.
(6) Campionamento non accreditato da ACCREDIA.
(7): Per i metodi Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met.ISS CAA 036, pag 187 Met.ISS CAD 004 e Metodo UNI EN ISO 15680:2005, il fattore di recupero riscontrato rientra nell'intervallo di accettabilità stabilito dai presenti metodi di prova/Laboratorio ABC (rif. Istruzione operativa elaborata da ABC ILAB16 rev. corrente) e lo stesso viene utilizzato come fattore di correzione per l'espressione del risultato finale, secondo i criteri stabiliti dai predetti metodi di prova/Laboratorio ABC (rif. Istruzione operativa elaborata da ABC ILAB16 rev. corrente).

Idrocarburi policiclici aromatici (da calcolo), Tricloroetilene -Tetracloroetilene (da calcolo) e Trialometani totali (da calcolo).
L'approccio adottato per il calcolo è l' UPPER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono i risultati, per le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione, e i limiti di quantificazione, per le prove la cui determinazione ha fornito un risultato inferiore al limite di quantificazione stesso.

Antiparassitari totali (da calcolo)
L'approccio adottato per il calcolo è il LOWER BOUND. Gli addendi della sommatoria sono esclusivamente le prove la cui determinazione ha fornito un risultato superiore al limite di quantificazione corretto per i fattori di scala.

.N.a.= non applicabile; /= non determinato

Data la deperibilità della matrice analizzata, il Laboratorio ABC ha stabilito di eliminare il campione al completamento delle analisi.

Ai fini della valutazione della conformità dei risultati rilevati rispetto ai limiti del D.Lgs 18/23 non si tiene conto dell'incertezza associata alla misura, in base a quanto stabilito dal DLgs 18/2023 stesso.

Dichiarazione di conformità: Il campione risulta CONFORME ai sensi del D.Lgs. 18/23, per i parametri determinati

Responsabile Controllo Acque
Dott.ssa F. Botillo

Il presente Rapporto di Prova riguarda ***esclusivamente*** *il suddetto campione: pertanto, i risultati delle prove non sono estensibili ad altri campioni simili a quello provato.*
E' fatto divieto di riprodurre parzialmente il presente documento, senza autorizzazione scritta del Laboratorio ABC

FINE RAPPORTO DI PROVA